

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Remont drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D (etap 2 – Krzeczyn, Bystre)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela sprostowania odpowiedzi udzielonej w dniu 02 kwietnia 2020r. na poniższe pytanie wniesione przez Wykonawcę w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie nr 10:

Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału Zamawiający oczekuje wykonania przepustów. Czy mają być to rury PVC zgodnie z przedmiarem czy rury betonowe zgodnie ze stanem istniejącym i SST?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia rodzaj rur do remontu przepustów z PVC na PP lub PEHD klasy SN8.

Dokonano zmian w pozycjach przedmiaru nr 17, 18, 19 w następujący sposób:

Pozycja 17

było: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 800 mm – ekstrapolacja
jest: Kanały z rur PP lub PEHD łączonych na wcisk o śr. zewn. 800 mm - ekstrapolacja

Pozycja 18

było: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm
jest: Kanały z rur PP lub PEHD łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm

Pozycja 19

było: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm
jest: Kanały z rur PP lub PEHD łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm

Pozostałe odpowiedzi Zamawiający pozostawia bez zmian.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy

Krzysztof Górecki

Sprawę prowadzi:
Magdalena Mikutel-Bednarek
e-mail: [magdalena.mikutel@zdp-olesnica.pl](mailto:magdalenamikutel@zdp-olesnica.pl)

INSPEKTOR
ds. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
INŻYNIERII RUCHU I BUDYCJI DRÓG

Magdalena Mikutel - Bednarek